

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	STENFLEX Rudolf Stender GmbH Robert-Koch-Str. 17 22851 Norderstedt DEUTSCHLAND
Produkt	Kompensatoren aus elastomeren Verbundwerkstoffen für Wasser-Heizungsanlagen
Typ, Modell	AS, AS-5, RS, VS
Prüfgrundlage(n)	DIN 4809-1:1986-11
Konformitätszeichen	
Registernummer	3E002
Gültig bis	2023-11-30
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Weitere Angaben siehe Anhang.

2022-02-24


Dipl.-Phys. Carlo Seiser
Leiter der Zertifizierungsstelle

ANHANG

Seite 1 von 1

Zertifikat	3E002 von 2022-02-24
Technische Angaben	Hersteller der Gummibälge: ContiTech Ltd, Ungarn Elastomerwerkstoff: EPDM Festigkeitsträger: Stahldrahteinlage Nennweiten: DN 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 175, 200 max. Einsatztemperatur: 110 °C max. Einsatzdruck: 10 bar
Prüflaboratorium/ Überwachungsstelle	TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstr. 199 80686 München DEUTSCHLAND
Prüfbericht(e)	1046010 von 2007-12-04 1396138 von 2010-01-20 1723016 von 2011-10-31 2077704 von 2013-12-18 2788300 von 2017-11-02 3158777 von 2019-11-14 3507783 von 2022-02-04

